МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 8 - 31/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Ростовской области профессиональное училище №5

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 8 - 31 от «3» марта 2015 г. главного государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 04.03.2015 г. с «12» час. «00» мин. до «13» час. «00» мин., 05.03.2015 г. с «10» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин., 17.03.2015 г. с «11» час. «00» мин. до «13» час. «00» мин., проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Ростовской области профессиональное училище №5, фактически осуществляющего деятельность по адресу: Советский район, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 5в/169. Общая продолжительность проверки составила 3 рабочих дня, 05 час. 00 мин.

проверку проводил:
Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор Советского отделения НД ОНД по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич, экспёрты не привлекались

совместно с: Заместителем директора по АХЧ Ефремовой Марией Игоревной, директором Греховодовой Мариной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

000331

1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.1 по освещенности, а именно: на путях эвакуации в здании эвакуационное освещение не обеспечивает наименьшую освещенность - 0,5 лк в соответствии с требованиями.	ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.03.2016	
2	На объекте защиты, не обеспечено соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.2.1 "ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля", фотолюминесцентная эвакуационная система в здании не смонтирована.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.03.2016	
3	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение пп.(в) п. 7.2 СП 7.13130.2013 система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре не предусмотрена из коридоров без естественного проветривания при пожаре, длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более.	ст. 51 ч. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.03.2016	

4	На объекте защиты, не обеспечено соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 38 Таблицы А.3 СП 5.13130.2009 часть помещений в здании не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.03.2016	
5	На объекте защиты, не обеспечено соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013 кабельные линии и электропроводка систем обнаружения пожара в здании выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.	ст.83 ч.10 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.03.2016	
6	На объекте защиты, не обеспечено соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013 кабельные линии и электропроводка систем оповещения людей о пожаре выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. "	ст.83 ч.10 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	03.03.2016	
7	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути руководителем не	ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ	03.03.2016	

	обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.8.1.12. СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода западной лестничной клетки из четырехэтажного корпуса менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел, а именно: 0,72 метра.	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности		
8	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.8.1.12. СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода восточной лестничной клетки из четырехэтажного корпуса менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел, а именно: 0,79 метра.	ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	03.03.2016	
9	На объекте защиты, эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.	п.42 пп.а Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	03.03.2016	
10	На объекте защиты, при монтаже и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4 СП 3.13130.2009 в здании настенные речевые	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	03.03.2016	

	оповещатели не располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм.			
11	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 двери лестничных клеток в здании, не имеют приспособления для самозакрывания.	ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	03.03.2016	
12	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути р не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.2.5. СП 1.13130.2009 высота эвакуационных выходов с восточной и западной лестничных клеток из четырехэтажного корпуса на улицу менее 1,9 м, а именно: 1,7 м.	ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	03.03.2016	
13	На объекте защиты, на путях эвакуации (переходная галерея в четырехэтажный корпус), устроены пороги.	п.36 пп.а Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	03.03.2016	
14	На объекте защиты, руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем автоматических установок сигнализации. На момент проверки частично датчики	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства	03.03.2016	

	закрыты защитными колпачками, частично закрашены.	Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
15	На объекте защиты, отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	пп. (д) п. 23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	03.03.2016	
16	На объекте защиты, не обеспечено соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.13.3.13 СП 5.13130.2009 в помещении спортивного зала, где имеется опасность механического повреждения извещателя, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.03.2016	
17	На объекте защиты, в спортивном зале, для окраски пола применен материал класса пожарной опасности более, чем КМ2. Сертификат пожарной безопасности не представлен.	На объекте защиты, в спортивном зале, для окраски пола применен материал класса пожарной опасности более, чем КМ2. Сертификат пожарной безопасности не представлен.	03.03.2016	
18	На объекте защиты, руководитель организации не организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах	п.22 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	03.03.2016	

	пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.			
19	На объекте защиты, не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 6.55 СП 7.13130.2009 на воздуховодах систем общеобменной вентиляции противопожарные нормально открытые клапаны не установлены в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.03.2016	
20	На объекте защиты, в актовом зале, для отделки пола применен материал класса пожарной опасности более, чем КМ2. Сертификат пожарной безопасности не представлен.	ст. 134 ч.6 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.03.2016	
21	На объекте защиты, в актовом зале, для отделки стен применен материал класса пожарной опасности более, чем КМ1. Сертификат пожарной безопасности не представлен.	ст. 134 ч.6 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.03.2016	
22	На объекте защиты, в актовом зале, для отделки пола применен материал класса пожарной опасности более, чем КМ2. Сертификат пожарной безопасности не представлен.	ст. 134 ч.6 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.03.2016	

23	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещения обеденного зала - Ф 3.2 от административных помещений Ф 4.1.	ст.88 ч.1 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.03.2016	
24	ст.88 ч.1 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ст. 53 ч. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.03.2016	
25	На объекте защиты, не обеспечено соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение таблицы 3 СП 8.13130.2009 объект не обеспечен необходимым расходом воды на наружное пожаротушение.	ст. 51 ч. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.03.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор Советского отделения НД ОНД по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич

(подпись)

«17» марта 2015 г.

М.П.

Предписание для исполнения получил:

директор ПБОУ НПО РО ПУ №5 Приходова Марина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» марта 2015 г.

(подпись)

Оригинал данного документа расположен в КНД №10804